POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10
tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89
e-mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl

URZĄD GMINY NAREWKA
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO
21-01-2020
Nr z rejestru DK/501/2020 Zał. .....
Podpis .....

WK 21.01.2020

Hajnówka, 2020.01.21

HK.032.2.2020

Ocena okresowa
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Stare Masiewo za 2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. (Dz. U. z 2019r. poz. 59) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po dokonanej analizie przekazywanych przez Gminę sprawozdań z wyników badań laboratoryjnych wody realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu prowadzonego w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

stwierdza

warunkowa przydatność wody do spożycia z wodociągu Stare Masiewo.

Badania jakości wody wykonywane były zgodnie z ustalonymi na 2019r. harmonogramami poboru próbek wody, w zakresie monitoringu parametrów grupy A. Łącznie zbadano 6 próbek wody.

W dwóch próbkach wody stwierdzono przekroczenie poziomu mętności. Wydano 2 decyzje administracyjne o warunkowej przydatności wody do spożycia. Pierwsza decyzja została wykonana w terminie, zaś termin drugiej określono na 31.03.2020r.

Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratorium zewnętrzne JARS S.A. w Legionowie o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Sprawozdania z badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej były systematycznie przekazywane do analizy Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Hajnówce.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Hajnówce
Irena Dymińska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Narewka
   ul. Białowieska 1 14, 17-220 Narewka (ePUAP)
2. a/a

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 21.01.2020
Wynik weryfikacji ważny, ~~nieważny, brak możliwości weryfikacji~~
/ niepotrzebne skreślić /
.....
/ pieczęć i podpis osoby weryfikującej /