



## POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W HAJNÓWCE

17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10  
tel. 85 682 28 09, fax. 85 682 29 89  
e-mail: psse.hajnowka@sanepid.gov.pl

Hajnówka, dnia 2022.12.23

HK.045.38.2022

### **Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Stare Masiewo za 2022r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985r. ( Dz. U. z 2021r. poz. 195 z późn.zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po dokonanej analizie przekazywanych przez Gminę sprawozdań z wyników badań laboratoryjnych wody realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz monitoringu prowadzonego w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego

#### **stwierdza**

#### warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu Stare Masiewo

Częstotliwość i zakres badań jakości wody wykonywane były zgodnie z ustalonymi na 2022r. harmonogramami poboru próbek wody. Zmieniono punkt poboru próbek wody, ponieważ ustalony punkt w ramach kontroli wewnętrznej był niedostępny.

W ramach bieżącego nadzoru nad jakością wody łącznie zbadano 10 próbek wody, w tym 4 w zakresie parametrów grupy A, 1 próbkę w zakresie parametrów grupy B oraz 5 próbek do badań kontrolnych.

W 3 próbkach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych wartości parametrów. W próbce wody podawanej do sieci wodociągowej wystąpiło przekroczenie wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, w związku z czym wydano decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. Przeprowadzone działania naprawcze obejmujące m.in. sprawdzenie procesów uzdatniania wody, zamontowanie lamp UV oraz czyszczenie zbiorników na wodę doprowadziły do przywrócenia prawidłowych norm sanitarnych wody w powyższym zakresie.

Ponadto 2 próbki wody pobranej w kranie konsumenta wykazały przekroczenie dopuszczalnych wartości mętności. Wydano decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi. Przeprowadzone działania naprawcze w postaci płukania sieci, czyszczenia zbiorników na wodę oraz regeneracja filtrów nie przyniosły oczekiwanych rezultatów w postaci uzyskania prawidłowych wartości parametru mętności. Nadal toczy się postępowanie w powyższej sprawie.

Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykonywane były przez laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratorium zewnętrzne GBA POLSKA Sp. z o.o. (dawniej JARS S.A.) Member of GBA GROUP, Łajski, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Hajnówce**  
*Julita Gierasimiuk*  
/dokument podpisany elektronicznie/

#### Otrzymują:

1. Wójt Gminy Narewka  
ul. Białowieska 1, 17-220 Narewka (ePUAP)
2. a/a